

ಹಂಪಾಪುರ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ: ಆರ್‌ಎಂ‌ಬೆಡ್ ಇನ್‌ಸಿಟಿ, 5^{ನೇ} ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15, ಉದ್ಯೋಗ ವಿಹಾರ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಹರಿಯಾಣ 122015.

ಸೂಚನೆ

(ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ, 2003 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (2) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)

1. ಹಂಪಾಪುರ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆರ್‌ಎಂ‌ಬೆಡ್ ಇನ್‌ಸಿಟಿ, 5^{ನೇ} ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15, ಉದ್ಯೋಗ ವಿಹಾರ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಹರಿಯಾಣ 122015 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ, 2003 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಉಪವಿಭಾಗ (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸರಣ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ;

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಲೈನ್/ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು (ಸ್ಥಳ)	ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ/ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಸರಣ ಹುಲ್ಲುಗಳು	ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ COD	ಟೀಕಿಗಳು
1.	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಪಾಪುರದಲ್ಲಿ 2x500 MVA, 400/220/33 ಕಿವಿ GIS ಉಪ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಬಂಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳ 500 MVA, 400/220/33 ಕಿವಿ ಐಸಿಟಿಎಸ್: 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 400 ಕಿವಿ ಐಸಿಟಿ ಬೇ: 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 420 ಕಿವಿ, 125 MVAR ಬಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 400 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 220 ಕಿವಿ ಐಸಿಟಿ ಬೇ: 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 220 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 400 ಕಿವಿ ಬಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇ - 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	500 MVA, 400/220/33 ಕಿವಿ ಐಸಿಟಿಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 400 ಕಿವಿ ಐಸಿಟಿ ಬೇ: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 420 ಕಿವಿ, 125 MVAR ಬಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. - LILO ಹೊಂದಿರುವ ಜಗಳೂರು- ಕಡಕೋಳದಿಂದ 400/220 ಕಿವಿ ಹಂಪಾಪುರ ಉಪ-ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 400 ಕಿವಿ DC ಕ್ಷಡ್ಡಾ ಮೂಸ್ ಲೈನ್ 220 ಕಿವಿ ಐಸಿಟಿ ಬೇ: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 220 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 220 ಕಿವಿ ಬಸ್-ಸೆಕ್ಷನ್‌ಲೈಜರ್ ಬೇ - 1 ಸೆಟ್ 220 ಕಿವಿ ಬಸ್-ಕೆಪ್ಲರ್ ಬೇ-2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 400 ಕಿವಿ ಬಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇ - 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 400 ಕಿವಿ ಬಸ್ ಓಟಿ ಬೇ - 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 220 ಕಿವಿ ಬಸ್ ಓಟಿ ಬೇ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ದೂ. 4,029.16 ಮಿಲಿಯನ್	24 ತಿಂಗಳುಗಳು	
2.	ಜಗಳೂರು-ಕಡಕೋಳದಿಂದ 400/220 ಕಿವಿ ಹಂಪಾಪುರ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಲಿಲೋ ಓಟಿ 400 ಕಿವಿ ಡಿಸ್ ಕ್ಷಡ್ಡಾ ಮೂಸ್ ಲೈನ್.				
3.	ಜಗಳೂರು-ಕಡಕೋಳದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 765/400ಕಿವಿ ಸಿಎಸ್‌ಹೆಲ್ಫ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಐಎಸ್‌ಟಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ) 400ಕಿವಿ ಡಿಸ್ ಕ್ಷಡ್ಡಾ ಮೂಸ್ ಮಾರ್ಗದ ಐಎಸ್‌ಟಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 765/400ಕಿವಿ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಿಟಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 400 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 765/400 ಕಿವಿ ಸಿಎಸ್‌ಹೆಲ್ಫ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 400 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.			
4.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ಹುಯೋನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ 220 ಕಿವಿ ಡಿಸ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಹುಯೋನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 220/66 ಕಿವಿ ಹುಯೋನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ಹುಯೋನಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ಹುಯೋನಹಳ್ಳಿಗೆ)	220/66ಕಿವಿ ಹುಯೋನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ಹುಯೋನಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ಹುಯೋನಹಳ್ಳಿಗೆ)			
5.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ತೂಜಿನಕೆರೆ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ 220 ಕಿವಿ ಡಿಸ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ತೂಜಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 220/66 ಕಿವಿ ತೂಜಿನಕೆರೆ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ತೂಜಿನಕೆರೆ 220 ಕಿವಿ ಡಿಸ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ)	220/66 ಕಿವಿ ತೂಜಿನಕೆರೆ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ತೂಜಿನಕೆರೆ 220 ಕಿವಿ ಡಿಸ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ)			
6.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 220/66 ಕಿವಿ ಮದ್ದೂರು ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ 220 ಕಿವಿ ಡಿಸ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 220/66 ಕಿವಿ ಮದ್ದೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 220/66ಕಿವಿ ಮದ್ದೂರು 220 ಕಿವಿ DC ಲೈನ್‌ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ)	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 220/66ಕಿವಿ ಮದ್ದೂರು ಉಪ-ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 220/66 ಕಿವಿ ಮದ್ದೂರು 220 ಕಿವಿ DC ಲೈನ್‌ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ)			
7.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ 220 ಕಿವಿ ಡಿಸ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 220/66ಕಿವಿ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇಗಳು: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ನಾಗಮಂಗಲ 220 ಕಿವಿ DC ಲೈನ್‌ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ)	220/66ಕಿವಿ ನಲ್ಲಿ 220 ಕಿವಿ ಲೈನ್ ಬೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಹಂಪಾಪುರದಿಂದ 220/66 ಕಿವಿ ನಾಗಮಂಗಲ 220 ಕಿವಿ DC ಲೈನ್‌ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ)			

2. ಅಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ <https://resonia.com> ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿ RMZ ಇನ್‌ಸಿಟಿ, 5^{ನೇ} ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15, ಉದ್ಯೋಗ ವಿಹಾರ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಹರಿಯಾಣ 122008 ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಅಮರೇಂದ್ರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಅಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

3. ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಯೋಗ ಸಂಖ್ಯೆ 16, ಸಿ-1, ಮಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ವಿರಿಯಾ, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560052 ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವಿಕೆಂಟ್‌ಗೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ(ಗಳು)/ಸಲಹೆ(ಗಳ) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಸ್ಥಳ: ಗುರಗ್ರಾಮ್
ದಿನಾಂಕ: 11.06.2026

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಅಮರೇಂದ್ರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಂಪಾಪುರ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್