

కర్నూలు IV REZ పవర్ ట్రాన్సిమిషన్ లిమిటెడ్

కార్యాలయ చిరునామా: RMZ ఇన్ఫినిటీ, 5వ అంతస్తు, ప్లాట్ నం. 15, ఉద్యోగ విహార్, గురుగ్రామ్, హర్యానా 122015

ప్రకటన

(విద్యుత్ చట్టం 2003 లోని సెక్షన్ 15 లోని సబ్ సెక్షన్ 2 క్రింద)

1. కంపెనీల చట్టం 1956 క్రింద నెలకొల్పబడిన కర్నూలు IV REZ పవర్ ట్రాన్సిమిషన్ లిమిటెడ్, దీని కార్యాలయం RMZ ఇన్ఫినిటీ, 5వ అంతస్తు, ప్లాట్ నం. 15, ఉద్యోగ విహార్, గురుగ్రామ్, హర్యానా 122015, విద్యుత్ చట్టం 2003లోని సెక్షన్ 15లోని సబ్ సెక్షన్ (1) క్రింద ట్రాన్సిమిషన్ లైన్లు, సబ్ స్టేషన్లు మరియు ఇతర అస్తులకు సంబంధించి ట్రాన్సిమిషన్ లైసెన్స్ పొందుటకు కొరకు న్యూఢిల్లీ, సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ సమక్షంలో దరఖాస్తు దాఖలు చేయబడినది. వివరాలు దిగువ ఇవ్వబడినవి.

క్ర. సం.	లైన్ / సబ్ స్టేషన్ (ప్రదేశం) పేరు	లైన్ పొడవు/ సామర్థ్యం	లవెల్ చేయబడిన ట్రాన్సిమిషన్ ఛార్జీలు	కమిషనింగ్ పూర్తి వ్యయం	రిమార్కులు
1	400/220kV, 4x500 MVA, ICTs ద్వారా కర్నూలు- IV PS స్థాయిపెంపుడల్.	400/220kV 500 MVA, ICTs - 4 నం.లు 400kV ICT bays - 4 నం.లు 400kV బస్ సెక్షన్లైజర్ - 1 సెట్ 220kV ICT bays - 4 నం.లు 220kV బస్ సెక్షన్లైజర్ - 1 సెట్ 220kV బస్ కపిలర్ (BC) Bay - 1 నం 220kV ట్రాన్స్ఫర్ బస్ కపిలర్ (TBC) Bay-1 నం	సంవత్సరానికి 3051.95 మిలియన్	24 నెలలు	
2	RE జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డెడికేటెడ్ ట్రాన్సిమిషన్ లైన్స్ యొక్క టర్మినేషన్ కొరకు కర్నూలు- IV PS వద్ద 220kV లైన్ bays	220kV లైన్ bays - 5 నం.లు		24 నెలలు	
3	RE జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డెడికేటెడ్ ట్రాన్సిమిషన్ లైన్స్ యొక్క టర్మినేషన్ కొరకు కర్నూలు- IV PS వద్ద 400kV లైన్ bays	400kV లైన్ bays - 1 నం.		24 నెలలు	
4	765/400kV, 2x1500 MVA, మరియు 400/220kV, 6x500 MVA ICTs ద్వారా కర్నూలు- IV PS స్థాయిపెంపుడల్.	765/400kV, 1500 MVA, ICTs - 2 నం.లు 765kV ICT bays - 2 నం.లు 400kV ICT bays - 2 నం.లు 400/220kV, 500 MVA, ICTs - 6 నం.లు 400kV ICT bays - 6 నం.లు 220kV ICT bays - 6 నం.లు 220kV బస్ సెక్షన్లైజర్ - 1 సెట్ 220kV బస్ కపిలర్ (BC) Bay - 1 నం 220kV ట్రాన్స్ఫర్ బస్ కపిలర్ (TBC) Bay-1 నం		36 నెలలు	
5	RE జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డెడికేటెడ్ ట్రాన్సిమిషన్ లైన్స్ యొక్క టర్మినేషన్ కొరకు కర్నూలు- IV PS వద్ద 220kV లైన్ bays	220kV లైన్ bays - 8 నం.లు		36 నెలలు	
6	RE జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డెడికేటెడ్ ట్రాన్సిమిషన్ లైన్స్ యొక్క టర్మినేషన్ కొరకు కర్నూలు- IV PS వద్ద 400kV లైన్ bays	400kV లైన్ bays - 1 నం.		36 నెలలు	
7	220kV స్పిన్ యార్డ్ స్థాపనకొరకు స్పెన్ ఏర్పాటుతో 2x330 MVA(765kV)తో పాడ్ నగర్ 4x1500 MVA, 765/400kV స్థాపన భవిష్యత్ స్పెన్ ఏర్పాట్లు 765/400kV, 1500 MVA, ICTs-2 నం.లు 765kV ICT bays - 2 నం.లు 400kV ICT bays - 2 నం.లు 765kV లైన్ bays - 8 నం.లు (SLR కొరకు ఏర్పాటుతో) 400kV లైన్ bays - 8 నం.లు (SLR కొరకు ఏర్పాటుతో) 400kV బస్ సెక్షన్లైజర్: 1 సెట్ 220 kV స్పిన్ యార్డ్ కొరకు భవిష్యత్ స్పెన్ ఏర్పాట్లు 400/220kV, 500 MVA, ICTs-10 నం.లు 400kV ICT bays - 10 నం.లు 220kV ICT bays - 10 నం.లు 220kV లైన్ bays - 16 నం.లు 220kV బస్ సెక్షన్లైజర్: 3 సెట్ 220kV బస్ కపిలర్ (BC) bay- 4 నం.లు 220kV ట్రాన్స్ఫర్ బస్ కపిలర్ (TBC) bay- 4 నం.లు	765/400kV, 1500 MVA, ICTs - 4 నం.లు (1 స్పిన్ యూనిట్ కలుపుకుని 13x500 MVA) 765kV ICT bay - 4 నం.లు 400kV ICT bay - 4 నం.లు 765kV లైన్ bays - 4 నం.లు (కర్నూల్- IV - బీదర్ 765kV D/c లైన్ లోని LILO యొక్క టర్మినేషన్ కొరకు పాడ్ నగర్ వద్ద) 765kV, 330 MVA బస్ రియాక్టర్ - 2 నం.లు (1 స్పిన్ యూనిట్ కలుపుకుని 7x110 MVA) 765kV బస్ రియాక్టర్ bays - 2 నం.లు 400kV లైన్ bays (పాడ్ నగర్ - పాడ్ నగర్ (TG TRANSCO) మరియు పాడ్ నగర్ - తేలిరెడ్డిపల్లి (TG TRANSCO) 400kV quad D/c లైన్స్ టర్మినేషన్ కొరకు పాడ్ నగర్ వద్ద)		36 నెలలు	
8	దోమ వద్ద కర్నూలు-IV- బీదర్ 765kV D/c లైన్ యొక్క LILO	~ 20 కి.మీ		36 నెలలు	
9	400 kV - quad D/c లైన్ (40 కి.మీ. పైగా) దోమ-పాడ్ నగర్ (TGTRANSCO) (TGTRANSCO మేచింగ్ ట్రెమ్ (ఫైమ్ లో 400kVకు పాడ్ నగర్ (TGTRANSCO) స్థాయిపెంపుడల్)	~ 40 కి.మీ 400kV లైన్ bays - 2 నం.లు (పాడ్ నగర్ (TG TRANSCO) వద్ద)		36 నెలలు	
10	400 kV - ట్విన్ HTLS D/c లైన్ దోమ-తేలిరెడ్డిపల్లి (TGTRANSCO)	~ 50 కి.మీ 400kV లైన్ bays - 2 నం.లు (తేలిరెడ్డిపల్లి (TG TRANSCO) వద్ద)		36 నెలలు	

2. కమిషన్ సమక్షంలో దాఖలు చేసిన పూర్తి అప్లికేషన్ మరియు ఇతర వివరాలు ఎవరైనా చూసేందుకు వెబ్ సైట్ <https://resonia.com> లో లభించును. ఈ దరఖాస్తు కంపెనీ కార్యాలయం RMZ ఇన్ఫినిటీ, 5వ అంతస్తు, ప్లాట్ నం. 15, ఉద్యోగ విహార్, గురుగ్రామ్, హర్యానా 122015లో డి. అమర్ నాథ్ రెడ్డి వారి వద్ద లేదా కమిషన్ ద్వారా నిర్దేశించిన విధానానికి అనుగుణంగా కమిషనర్ కార్యాలయంలో పరిశీలించవచ్చును.

3. ఏదైనా అభ్యంతరాలు మరియు సూచనలు ఉన్నచో ఈ ప్రకటన దినపత్రికలో ప్రచురించిన తేదీ నుండి 15 రోజుల్లోపు దరఖాస్తుదారునికి లేదా అధికృత ఏజెంట్ వారికి అభ్యంతరము(లు)/ సూచన(లు) కాపీతో సెక్రటరీ, సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్, 6వ, 7వ & 8వ అంతస్తులు, బవర్ టి, వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్, నౌరోజ్ నగర్, న్యూఢిల్లీ - 110029 సమక్షంలో దాఖలు చేయవలెను.

ప్రదేశం: గుర్గావ్
తేది: 09.06.2026

శ్రీ డి. అమర్ నాథ్ రెడ్డి
చైర్మన్,
కర్నూలు IV REZ పవర్ ట్రాన్సిమిషన్ లిమిటెడ్